

令和6年9月20日

神戸市指定給水装置工事事業者 各位

神戸市水道局

密着コアの使用（追加）承認について （通知）


みだしについて、下記のとおり使用承認しましたので、お知らせします。

記


- 1.申請者 前田バルブ工業 株式会社
代表取締役 前田 康雄
- 2.品名等 サドル付分水栓用密着コア（銅製）
口径Φ20, 25, 40 用
- 3.形状等 申請書は添付図のとおり。
密着コアはJWWA B 117 水道用サドル付分水栓の「付属書 F（参考）水道用サドル付分水栓-コア」に適合すること。
- 4.製品の検査 外観・形状・寸法・材料について行うこと。
- 5.製品への標示 製造業者又は略称、種類、口径をコアの表面又は包装紙（箱）に
標示する。
- 6.現場検査 局検査員が現場にて前項の標示を確認する。
- 7.承認年月日 令和6年10月1日

| | | | | | |
|----|------|-----|----|----|----|
| NO | 訂正記事 | 年月日 | 担当 | 承認 | 登録 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

口径20~30



口径40~50



| 記号 口径 | d1 | d2 | a1 | a2 |
|----------|------|----|------|----|
| 20 | 20.6 | 18 | 15.5 | 26 |
| 25 | 25.6 | 23 | 15.5 | 26 |
| 30 | 30.6 | 28 | 19.5 | 31 |
| 40 | 40.6 | 38 | 22.4 | 33 |
| 50 | 50.6 | 47 | 26.4 | 37 |

| | | | | |
|-------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 2 | ゴムライニング | NBR | 1 | |
| 1 | コア本体 | C1220T | 1 | |
| NO | 部品名称 | 材料 | 数量 | 摘要 |
| | | | | |
| 尺 度 | NON 単位 | mm | 三角法 | |
| 設計 | 製図 | 教図 | 承認 | |
| | 片山 | 鈴木 | 羽生 | |
| | 18.12.06 | 18.12.06 | 18.12.06 | |
| 前田バルブ工業株式会社 | | | | 図番 |
| | | | | ASX-008-A |