


ガス系消火設備 放出・停止方法について

令和2年12月23日
神戸市消防局予防部査察課 作成

停止ボタン

放出ボタン



起動方法

1 操作箱を開けます



2 防護区域内に
人がいないのを確認後、
「放出」ボタンを押します



緊急停止方法(人がいた場合など)

放出ボタンを押した後、
停止する必要がある場合は
最大20秒以内に
「停止」ボタンを押してください

※ガスを放出してしまうと
停止はできません



その他の内容については、メーカーの取扱説明書を確認してください