契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	新在家ポンプ場消防設備他設置工事（設計変更）

契約変更後の工事概要

１．１階搬入ｽﾍﾟｰｽに移動式粉末消火設備表示灯用配管配線の追加。

２．１階倉庫付近にﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ(3 段)設置の追加。

３．２階消音器室に煙感知器１台追加および、それに伴う配管配線追加。

４．２階給気ﾌｧﾝ室前の既設非常灯撤去および既設ｽｲｯﾁ移設。

５．各所、丸形露出ﾎﾞｯｸｽを取り止め、ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(SUS)に変更。

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(G16)2 方出×2 個､3 方出×1 個取り止め。

PB150×150×100×13 個､PB200×200×100×4 個追加。

契約変更の理由

１．消防署との協議により必要になったため、追加するもの。

２．高所足場確保および安全のため、追加したもの。

３．施工上の調整等により、必要と判明したため追加するもの。

４．施工上の調整等により、変更するもの。

５．施工上の調整等により、変更するもの。

（公表様式第６号）