

# 大阪市北区でビル火災が発生！

～あなたのビルは大丈夫ですか？～

ビル利用者の安全のために次の点を確認してください

## 避難経路を 確保しましょう

- ・ 避難の支障になるため、階段や廊下には物品を置かないでください。
- ・ 防火戸等の閉鎖障害がないようにしてください。

## 防火管理体制を 確認しましょう

- ・ 防火管理者※は消防計画を再度確認し、現状にあわせた防火管理体制を整えてください。

## 消防用設備等を 点検する

- ・ 消防用設備等は定期的に点検を実施し、1年に1回消防署へ報告してください。

## 防災物品を使用 してください

- ・ じゅうたん、カーテン、のれん等は防災物品を使用してください。

## 防火対象物 ※ 点検報告の実施

- ・ 防火対象物点検を定期的に実施し、1年に1回消防署へ報告してください。

## 建物全体で訓練を 実施しましょう

- ・ 建物入居者全員が消防用設備等を使用できるよう日頃から訓練を実施してください。

※ 建物全体の収容人員が30人未満（高齢者施設等では10人未満）の場合は不要です

# 防火管理体制 自己チェックシート

立入検査時に確認させていただく事項の一部です。  
確認してください。

<input type="checkbox"/>	防火管理者を選任していますか？(※)	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	消防署届出日 ( )
<input type="checkbox"/>	消防計画を作成していますか？(※)	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	消防署届出日 ( )
<input type="checkbox"/>	消防用設備等の点検を定期的 に実施し、消防署に報告 していますか？	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	実施日 ( ) 消防署報告日 ( )
<input type="checkbox"/>	防火対象物の定期点検を 実施し、消防署に報告し ていますか？(※)	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	実施日 ( ) 消防署報告日 ( )
<input type="checkbox"/>	階段や廊下に物品を置いて いませんか？	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	確認日 ( )
<input type="checkbox"/>	防災物品を使用していま すか？	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	確認日 ( )
<input type="checkbox"/>	訓練を実施しています か？	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	実施日 ( )

※ 建物全体の収容人員が30人未満（高齢者施設等では10人未満）の場合は不要です

お問い合わせは、各消防署 まで

東灘消防署 843-0119  
灘 消防署 882-0119  
中央消防署 241-0119  
兵庫消防署 512-0119

北 消防署 591-0119  
北神 分署 981-0119  
長田消防署 578-0119  
須磨消防署 735-0119

垂水消防署 786-0119  
西 消防署 961-0119  
水上消防署 302-0119